



zasilanie z rozdzielni
główniej RG
włz YDYżo 5x6 mm²

Obwód	Odbiornik	Moc P _i v [kW]
-------	-----------	------------------------------

1/RK	gniazda jednofazowe pom. 3	2,00
2/RK	gniazda jednofazowe pom. 3	2,00
3/RK	gniazda jednofazowe pom. 3	2,00
4/RK	gniazda jednofazowe pom. 3	1,20
5/RK	Centrala alarmowa CA pom. 3	1,20

P_i=7,20[kW]
P_o=3,60[kW]
I_o=5,59[A]

Temat: Przebudowa pawilonu handlowego z częścią socjalno-sanitarną		
Lokalizacja: ul. Wschodnia nr ewid. dz. 4027/9, 26-500 Szydłowiec		
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 03.2021 r.	
Nazwa rysunku: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RK		Skala:
Opracował:		Nr rys.: E4
Projektował: mgr inż. Bernard Turek		Podpis:
Uprawnienia: SWK/0112/PWOE/05		Podpis: