



OZNACZENIA:

- – maszt odgromowy $\varnothing 16\text{mm}$, $H=0,75\text{m}$
- – przewód odgromowidzjący na dachu FeZn 8mm na wspornikach
- - - - - uziom fundamentowy FeZn 4x30mm
-  – główna szyna połączeń wyrównawczych
-  – moduł fotowoltaiczny o mocy 330W (po 17szt. na dwóch połaciach, w sumie 34szt.)

UWAGI:

1. Złącza kontrolne montować na ścianie budynku.
2. Instalację odgromową na dachu tęczyć z uziomem fundamentowym.
3. Uziom ołokowy trwale tęczyć ze zbrojeniem fundamentów poprzez spawanie lub za pomocą tyrowych tęczników.

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA		ul. Kościuski 187, 26-500 Szydłowiec	
SZYDŁÓWEK, działka nr 61/2		tel. 501 177 687 tel. 508 364 156	
Projektant	inż. Dariusz KUBAT	GP.11-63/27/75	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	spec. inst. elektr.	
INSTALACJA ODGROMOWA			
I FOTOWOLTAIKI - RZUT DACHU			
Szydłowiec, grudzień 2020r.		Skala 1 : 100	
		E-4	