





OZNACZENIA:

- ZK – złącze kontrolne w puszcze problemowej
-  – główna szyna połączeń wyrównawczych
-  – zwód poziomy
-  – uziom fundamentowy

UWAGI:

- Przewody odprowadzające od komina wykonać drutem FeZn 8mm i potaczyc metalicznie z pokryciem.
- Uziom fundamentowy wykonać z płaskownika FeZn 4x30mm.
- Połączenie wyrównawcze między GSPW a uziomem fundamentowym wykonać bednarką 4x30mm.



B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 www.b2projekt.pl	
BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA			
CHUSTKI, działka nr 192			
Projektant	inż. Dariusz KUBAT	GP-II-63/27/75 spec. inst. elektr.	
Opracował	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK		
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
INSTALACJA ODGROMOWA		E-4	
Szydłówek, grudzień 2016r		Skala 1 : 100	