

PIĘTRO

OZNACZENIA OPRAW

	KK2.3 - TRILUX LIMARO WD1 1000-840 ET
	KK2.4 - TRILUX LIMARO WD2 2000-840 ET
	KK2.5 - TRILUX 74RS WD1 LED1000-840 ETDD, 7100251
	KK2.6 - TRILUX INPLANA C09 OTA25 3000-840 01
	KK2.6 Dali - TRILUX INPLANA C09 OTA25 3000-840 ETDD
	KK3.2 - TRILUX Ambiesta G2 C07 WR LED2000-840 01
	KK4.1 - TRILUX Siella G5 M73 OTA19 LED3400-840
	KK4.6 - TRILUX VALINEO M73 OTA19 4000-840 ET
	KK4.2 - TRILUX SIELLA G3 D3 OTA19 LED4000-840 ET
	KK5.13 - TRILUX DEVEO 1200 4000-840 ET PC
	KK6.1 - TRILUX SKEO Q-W2-D GT RB11R/1500-830

	Oprawy awaryjne TMTechnologie
	ONTEC S M2
	ONTEC S W1 COLD
	ONTEC S M1
	ONTEC S M1 z flagą
	ONTEC S M5

OZNACZENIA:

- łącznik jednobiegunowy 16A, 230V
- łącznik schodowy 16A, 230V
- łącznik jednobiegunowy 16A, 230V, hermetyczny IP44
- łącznik schodowy 16A, 230V, hermetyczny IP44
- łącznik sterowania roletami

UWAGI:

- Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno”.
- Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
- Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
- Rozstaw i typ opraw według projektu architektury wnętrz
- Podłączenie oświetlenia sceny według odrębnych rysunków.

OZNACZENIA:

- gaśnica

Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec				Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu							
Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia. Rzut piętra							
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/POOE/06		Stadium	Projekt wykonawczy
						Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis	Podziałka	1:100
ELprojekt Marek Olejarz 32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331						Nr rysunku: EL-6	