

PRZEZNACZENIE		MOC ZAINSTALOWANA	NR OBWODU/FAZA
Zasilanie rozdzielnic RG	TYP ZABEZPIECZENIA		
Ochrona przeciwprzepięciowa			
Sygnalizacja obecności napięcia			
Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne	PKNM-6 /1N/B/003	100W	1/L1
Oświetlenie podcień, szatnia hol kinowy, łazienka klatka schodowa (parter)	FAZ-B10/1	350W	2/L2
Oświetlenie foyer hol kinowy	FAZ-B10/1	350W	3/L3
Oświetlenie administracja, WC damski WC męski, charakteryzatornia hol	FAZ-B10/1	500W	4/L1
Oświetlenie szatnia artystów kawiarenka pom. porządkowe	FAZ-B10/1	400W	5/L2
Oświetlenie sala widowiskowa	FAZ-B16/1	250W	6/L3
Oświetlenie magazyn, balkon	FAZ-B10/1	200W	7/L1
rezerwa	FAZ-B10/1		8/L2
Obwód gniazd wtyczk. szatnia hol kinowy, łazienka (parter)	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	9/L3
Obwód gniazd wtyczk. administracja, WC damski WC męski, charakteryzatornia	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	10/L1
Obwód gniazd wtyczk. foyer hol kinowy	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	11/L2
Obwód gniazd wtyczk. szatnia artystów kawiarenka	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	12/L3
Obwód gniazd wtyczk. sala widowiskowa	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	13/L1
Obwód gniazd wtyczk. sala widowiskowa magazyn	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	14/L2

$$P_i = 81,9 \text{ kW}$$

$$P_s = 30,2 \text{ kW}$$
$$P_s = 30,2 \text{ kW}$$

Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec	Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
Temat: Projekt Modernizacji kina Górnik w Szydłowcu	
Nazwa rysunku:	

Schemat strukturalny rozdzielnicy R1 230/400V


Projektant	mgr inż. M.Olejcz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P00E/06	Stadium	Projekt budowlany	
Sprawdzający	mgr inż. R.Hoponik	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0349/PW0E/07	Format		A3
Nazwisko		Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis		Podziałka

ELprojekt

Marek Olejarczyk


32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331

EL-3 str 1/



Adres: Szydłowiec, ul. Kosciuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec		Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec	
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu			
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy R1 230/400V			
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr. MAP/0141/P00E/06
Sprawdzający	mgr inż. R.Hoponik	12.18r.	Instal. elektr. MAP/0349/PW0E/07
	Nazwisko	Data	Specjalność
			Nr upr.
			Podpis
Nr rysunku: ELprojekt Marek Olejarz			Stadium Projekt budowlany
32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331			Format A3
			Podziałka
			EL-3 str 2/3

Rozdzielnica R1 230/400V



Obwód gniazd wtyczk. podgrzewacz CWU-4 (WC męskie)	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	30/L1
Obwód gniazd wtyczk. podgrzewacz CWU-5 (pom. porządkowe)	PKNM-16 /1N/B/003	2000W	31/L2
Obwód gniazd wtyczk. podgrzewacz CWU-2 (łazienka) parter	PKNM-16 /1N/B/003	1500W	32/L3

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec				Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu							
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnic R1 230/400V							
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P00E/06		Stadium	Projekt budowlany
Sprawdzający	mgr inż. R.Hoponik	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0349/PW0E/07		Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Podziałka	
<div>ELprojekt</div> <div>Marek Olejarz</div> <div>32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331</div>							Nr rysunku: EL-3 str 3/3