Zasilanie projektowanych oblegów grzewaczych z istniejącej instalacji CO, Miejsce wskazane przez Zamawiającego
Rury pod posadzką 2xØ45
Wymagane parametry zasilania:
Qco=20 kW
H= 25 kPa

+12°C Φwym: 0 W
+14°C Φwym: 0 W
+25°C Φwym: 715 W
+25°C Φwym: 417 W
+20°C Φwym: 364 W
+20°C Φwym: 504 W
+20°C Φwym: 610 W
+20°C Φwym: 0 W
+20°C Φwym: 665 W
+20°C Φwym: 811 W
+20°C Φwym: 254 W
+16°C Φwym: 2969 W
+20°C Φwym: 217 W
+20°C Φwym: 345 W
+15°C Φwym: 0 W
+20°C Φwym: 264 W
+20°C Φwym: 123 W
+12°C Φwym: 0 W

MAGAZYN OSP
h pom.=3,72m
7,77 m2
P.0.2_gres

ŁAZIENKA OSP
h pom.=3,72m
4,80 m2
P.0.2_terakota

ŁAZIENKA
h pom.=3,57m
2,78 m2
P.0.2_terakota

ANEKS KUCHENNY
h pom.=3,57m
6,61 m2
P.0.2_gres

LOKAL OSP
h pom.=2,95m
12,92 m2
P.0.2_gres

LOKAL OSP
h pom.=2,95m
12,08 m2
P.0.2_gres

SCHOWEK
h pom.=1,52m
3,16 m2
P.0.4_gres

SCHODY I WINDA
6,68 m2
P.0.2_gres

SZATNIA
h pom.=3,57m/3,05m
10,10 m2
P.0.2_gres

SALA SPOTKAŃ OSP
h pom.=3,57m
49,10 m2
P.0.2_gres

HOL WEJŚCIOWY
h pom.=3,57m
23,09 m2
P.0.2_gres

PODCIEŃ
h =3,45m
11,72 m2
P.0.4_kostka

GARAŻ OSP
h pom.=3,72m
120,54 m2
P.0.4_pas. betonowa utwardzona

KOMUNIKACJA
h pom.=3,57m
7,08 m2
P.0.2_gres

BIURO OSP
h pom.=3,57m
10,60 m2
P.0.2_gres

BIURO OSP
h pom.=3,57m
8,30 m2
P.0.2_gres

PRZEDSIONEK
h pom.=3,57m
9,41 m2
P.0.2_gres

WC MĘSKI
h pom.=3,57m
3,11 m2
P.0.2_terakota

WC DAMSKI
h pom.=3,57m
3,41 m2
P.0.2_terakota

PRYSZNICE
h pom.=3,57m
2,41 m2
P.0.2_terakota

SA18 [600 mm]
SA18 900 mm
11CEN/600 [800 mm]
21CEN/600 [800 mm]
22CEN/600 [800 mm]
11CEN/600 [1200 mm]
22CEN/600 [1400 mm]
11CEN/600 [600 mm]
22CEN/900 [1000 mm]
11CEN/600 [400 mm]

Przejścia ppoż.
Pion CO1
Pion CO2
Pion klimatyzacji PkI1

Klimatyzator ścienny systemu VRF Moc nom. 5,6kW
Klimatyzator ścienny systemu VRF Moc nom. 1,5kW

Wyjście ciepła dla instalacji ogrzewanla strefy OSP. Odrębny licznik ciepła. 8,6kW, 15 kPa
Wyjście ciepła dla instalacji ogrzewanla strefy KINO. Odrębny licznik ciepła. 10,9kW, 25 kPa

±0,00=226,69
-0,25

POCHYLNIA 2,5%

LEGENDA / INSTALACJA OGRZEWANIA

- INSTALACJA OGRZEWANIA – ZASILANIE
- INSTALACJA OGRZEWANIA – POWRÓT
- INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF – PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
  PODEJŚCIA DO KLIMATYZATORÓW PROWADZONE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- INT11/600 [1200 mm] 2,00 — PARAMETRY PROJEKTOWANEGO GRZEJNIKA – TYP, WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, NASTAWA WSTĘPNA
- +22°C Φwym: 3638 W — PROJEKTOWANA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU OBLICZENIOWE ZPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

Przewody ogrzewania prowadzone w izolacji posadzki, zabudowach G-K oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu			
Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec			
Nazwa rysunku: RZUT_PARTERU_OGRZEWANIE			IS-01
Skala rysunku: 1:100	Nr rysunku:		
projektant:	Nr upr.:	Data:	Podpis:
mgr inż.Adam Głowacz *uprawnienia budowlane w spec. inst. sanitarnych*	SLK/4350/12	12.2018	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Pleń *uprawnienia budowlane w spec. inst. sanitarnych*	MAP/0077/03	12.2018	