



UWAGI

- Sterownik Livelink zamontować w rozdzielni lub w przestrzeni międzysufitowej - gdzie będzie do niego możliwy dostęp
- Uruchomienie systemu odbywa się poprzez sieć wifi

- max 64 adresów DALI
- DALI prąd wyjściowy max. 128mA
- max 16 grup DALI
- ilość scen świetlnych max. 50
- WiFi IEEE 802.11b
- WiFi WPA2
- WiFi zasięg max. 25m
- Master-Slave max. 10
- IP20
- temp tc max 0-85°C
- temp ta max 0-65°C
- Normen: IEC 61347-2-11
- max dł. magistrali DALI max. 300m
- dopuszczalny przekrój przewodu 0,5 do 1,5mm²
- TOC 6925600

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec				Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu							
Nazwa rysunku: Schemat sterowania oświetleniem sali widowiskowej							
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/POOE/06		Stadium	Projekt wykonawczy
						Format	A4
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis	Podziałka	
ELprojekt Marek Olejarz 32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331						Nr rysunku: EL-13	