



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 25 maja 2021 roku

Znak:FSiSR.271.6.2021

Odpowiedzi do pytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi.

Pytanie nr 1;

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie instalacji kotłów na biomasę Zamawiający wymaga zastosowanie awaryjnego zasilania elektrycznego za pomocą agregatu prądotwórczego, czy chodzi o urządzenie podtrzymujące zasilanie (np. UPS)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie dowolnego rozwiązania, które pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa wykonanej instalacji i użytkownika w sytuacji wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*

WERNASTRZ  
Artur Kudła

Przygotowała: Anna Nowocięń