



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urząd@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 31.05.2021 r.

Znak: ZPI.271.8.2021

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec.

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie

W związku z planowanym udziałem w przetargu p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec” prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać podbudowę z kruszywa gr. 15cm zgodnie z przedmiarem, a następnie warstwę wiążącą gr. 5cm oraz warstwę ścieralną gr. 4cm z betonu asfaltowego.

Odpowiedź:

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa z której wynika, że warstwy nawierzchni drogi należy ułożyć na podbudowie zasadniczej z MCE grubości 15 cm. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA

/-/

Artur Ludew