



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: [urząd@szydlowiec.pl](mailto:urząd@szydlowiec.pl)

Szydłowiec, dnia 01.06.2021 r.

Znak: ZPI.271.9.2021

### **Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie**

W pozycji nr 89 przedmiaru robót ujęty jest montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, proszę o sprecyzowanie jaki ma to być rodzaj platformy lub podanie modelu platformy przykładowej. Czy platforma ma obsługiwać wszystkie kondygnacje? Czy np. tylko parter i pierwsze piętro?.

#### **Odpowiedź:**

Platforma schodowa dla niepełnosprawnych z krętym torem jazdy, o konstrukcji ze słupków samonośnych montowanych w duszy schodów, ze stali ocynkowanej. Platforma ma umożliwić swobodną komunikację ze sobą pomiędzy trzema kondygnacjami z poziomu 0 na poziom poddasza (poziom 2). Platforma ma być wyposażona w składane siedzisko. W ramach poz. 89 przedmiaru robót Wykonawca zobowiązany jest skalkulować dostawę jak i montaż platformy przyschodowej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do każdego przystanku postojowego oraz systemu przywołania.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*

**BURMISTRZ SZYDŁOWCA**

*/-/*

**Artur Ludew**