



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: [urząd@szydlowiec.pl](mailto:urząd@szydlowiec.pl)

Szydłowiec, dnia 05.07.2021 r.

Znak: ZPI.271.15.2021

### **Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie**

Czy dopuszczacie przepompownie bez GSM i automatyki?

#### **Odpowiedź:**

NIE.

#### **Pytanie**

Czy dopuszczacie zbiorniki buforowe betonowe?

#### **Odpowiedź:**

TAK.

#### **Pytanie**

Czy dopuszczacie zamiast tuneli rozsączających pakiety rozsączające?

#### **Odpowiedź:**

NIE.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*