



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 15.04.2022 r.

Znak: ZPI.271.8.2022

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – etap I”.

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy na żadnym etapie zamówienia złożenia kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji użytych materiałów. Na jakiej podstawie Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane materiały spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, które zostały określone w dok. ‘oprawy’ oraz ‘system zarządzania’, z której wynika, że wszystkie wymagania parametrów muszą być potwierdzone kartą katalogową, certyfikatem?

Odpowiedź:

Wykonawca przystępując do przedmiotowego postępowania ma obowiązek wycenić materiały zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje użytych materiałów, Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany dostarczyć przed wbudowaniem zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

Pytanie 2

W SWZ w pkt.2, ppkt.2.1 Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych. Informuje również, że ‘wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować – w dokumentach załączonych do oferty – nazwę produktu, producenta, ...’. Natomiast Zamawiający w pkt. 5 nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a na liście podmiotowych środków dowodowych w pkt.9 nie ma informacji o żadnych dokumentach, które miałyby wskazywać rodzaj zastosowanego materiału.

Odpowiedź:

Tak, w przypadku zastosowania produktów równoważnych, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego produktów, co zostało opisane w rozdziale II SWZ. Zamawiający wymaga wyceny materiałów zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym, dlatego też nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych a w przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się zastosować rozwiązania, bądź materiały równoważne, to na nim spoczywa obowiązek udokumentowania, że zaoferowanego przez niego materiały mają parametry nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3

Zakres prac określony w SWZ różni się od tych przedstawionych w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy ‘montaż opraw oświetlenia – dobudowa’ pkt.2 w przedmiarze również należy wykonać w tym zadaniu?

Odpowiedź:

Zadający pytanie nieuważnie odczytał pkt 1.5 przedmiotu zamówienia, w którym podano zakres robót według ich specyfikacji bez rozróżniania mocy opraw oświetleniowych. W podpunkcie 4) wskazano roboty dotyczące dobudowy opraw w ilości 19 sztuk co dokładnie odpowiada zawartości zadania opisanego w pkt. 2 przedmiaru robót „Montaż opraw oświetlenia – dobudowa” z wyspecyfikowanymi ilościami opraw w poszczególnych mocach, których suma zgadza się z podaną w SWZ pkt 1.5.

Pytanie 4

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującego zapisu w Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ):

W ust. 7, pkt 7.4 określono następujący warunek udziału w postępowaniu:

„Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj: wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było zrealizowanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto”.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem zamówienia na usługę lub dostawę, w ramach której zrealizowano budowę oświetlenia o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie jakiej mocy oprawy należy zastosować na poniższych ulicach oraz udostępnienie prawidłowych obliczeń, w związku z rozbieżnościami, które pojawiają się między obliczeniami referencyjnymi (Obliczenia -I etap.pdf – Załącznik nr 9), a tabelą projektowanego oświetlenia (Projektowane oświetlenie. Ietap.pdf – Załącznik nr 3):

Browarska - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy mocy 25W,

Garbarska - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

Radomska - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy mocy 30W,

Zamkowa – prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 25W,

Wschodnia - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 35W,

Folwarczna - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

Kamienna gruntowa - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

Podgórze - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 40W,

boczna od Podgórze - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

Górna - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

Narutowicza - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 25W,

Piaskowa - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

boczna od Kościuszki - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń,

Partyzantów - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich

1 Maja, Widok - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 35W.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dobór opraw dla wszystkich sytuacji opisanych w Załączniku nr 9 do SSTWiOR powinien być zrealizowany za pomocą opraw różnych mocy o jednakowej charakterystyce rozsyłu światła. Załącznik nr 9 do SSTWiOR zawiera wydruki obliczeń dla odcinków stanowiących istotne ciągi oświetleniowe. Na niektórych odcinkach wyspecyfikowanych w tabeli nie wykonuje się dodatkowych obliczeń ponieważ dotyczy to jednostkowych punktów świetlnych bądź instalacji w układzie nieregularnym np. teren wewnątrz osiedla. Oprawy dla tych odcinków bez obliczeń należy przyporządkować poprzez analogie do istniejących wyliczeń. Zadający pytanie nie wskazał wszystkich pojedynczych opraw o innej mocy występujących na odcinkach z większą ilością opraw.

Zamawiający wskazuje właściwy sposób doboru mocy opraw, który zachowuje całkowitą poprawność mając na uwadze wymóg stosowania opraw o tej samej charakterystyce rozsyłu światła w całym zadaniu. Niżej odcinki z doбором mocy opraw na zasadzie analogii jako komentarz do zakresu odcinków ulic wskazanych w zapytaniu:

Browarska - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy mocy 25W, **komentarz 1 oprawa analogia do obliczeń ul. Poprzecznej**

Garbarska - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz moc oprawy 35W analogia do obliczeń ul. Browarskiej**

Radomska - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy mocy 30W, **komentarz analogia do obliczeń ul. Słomianej**

Zamkowa – prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 25W, **komentarz oprawy w osiedlu analogia do obliczeń ul. Poprzecznej**

Wschodnia - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 35W, **komentarz 1 oprawa analogia do obliczeń ul. Parkowej**

Folwarczna - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz moc oprawy 40W analogia do obliczeń ul. Targowej**

Kamienna gruntowa - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz oprawa moc 25W jest obliczenie strona załącznika oznaczona nr 49**

Podgórze - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 40W, **komentarz 1 oprawa analogia do obliczeń ul. Targowej**

boczna od Podgórze - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz moc oprawy 25W analogia do obliczeń ul. Poprzecznej**

Górna - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz moc oprawy 25W analogia do obliczeń ul. Jodłowej**

Narutowicza - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 25W, **komentarz 1 oprawa analogia do obliczeń ul. Poprzecznej**

Piaskowa - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz moc oprawy 25W analogia do obliczeń ul. Kwiatowej, Zielonej**

boczna od Kościuszki - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz 2 oprawy mocy 25W analogia do obliczeń ul. Poprzecznej**

Partyzantów - prosimy o podanie mocy oprawy i udostępnienie odpowiednich obliczeń, **komentarz moc oprawy 35W analogia do obliczeń ul. Parkowej**

1 Maja, Widok - prosimy o udostępnienie obliczeń dla oprawy o mocy 35W, **komentarz oprawa moc 25W jest obliczenie strona załącznika oznaczona nr 46**

Pytanie 6

Czy Zamawiający przyjmie za poprawne obliczenia zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 13201:2015?

Odpowiedź:

Określenie użyte przez pytającego normy PN-EN13201 publikacji 2015 roku a raczej 2016, jako normy aktualnie obowiązującej jest nieprawdziwe.

Normę wskazaną przez zadającego pytanie można nazwać jedynie „normą aktualną” ale nie obowiązującą.

Na terenie Polski stosowanie norm realizowane jest na zasadach dobrowolności o ile dana norma nie znajduje się w wykazie norm obowiązujących lub została przywołana w formie jej nazwy i numeru w dokumencie rangi ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo stosowanie takiej normy jest obarczone dodatkowym wymaganiami aby była ona opublikowana w języku polskim.

Również wymogi PZP wymagają prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w języku polskim.

Na chwilę obecną normą przedmiotową wydaną w języku polskim pozostaje norma z 2006 roku. Prezentacja wyników obliczeń powinna uwzględniać zastosowaną normę w dokumentacji Zamawiającego.

Pytanie 7

W załączniku nr 8, Dokumentacja Projektowa, w pliku Oprawy.pdf, Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe miały całkowitą skuteczność świetlną nie mniejszą niż 150 lm/W. Jedynym formalnym dokumentem potwierdzającym takie parametry dla opraw oświetleniowych, jest aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny, certyfikat ENEC+ lub równoważny, prosimy zatem o dodanie takiego wymogu w stosunku do oferowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oprawy oświetleniowe miały całkowitą skuteczność świetlną nie mniejszą niż 150 lm/W. Dokumenty potwierdzające parametry opraw zostały opisane w dokumentacji technicznej.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA

/-/

Artur Ludew