



UWAGI WYKONAWCZE:

Zwody poziome wykonać D FeZN \varnothing 8 na wspornikach dachowych przyklejanych do papy.
Przewody odprowadające w ścianach zewnętrznych budynku prowadzić w rurkach RVS 28 w warstwie ocieplanej budynku
Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001
Osprzęt stosować zgodny z PN-EN 50164-1:2002U

OZNACZENIA:
RD1- rynna dachowa wisząca /PCV, \varnothing 125mm/
RS1- rura spustowa /PCV, \varnothing 100 mm/

Nazwa obiektu Budynek Centrum Obsługi Inwestora		Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/2		
Treść Instalacja odwodowa –rzut dachu		Skala 1:100	Nr rysunku 9	
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Strojecki		01.2010	
Projektował	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KL 54/98	01.2010	